



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA



GRAD METKOVIĆ

KLASA: 360-01/26-01/07

URBROJ: 2117-10-01-02-26-6

Metković, 16. srpnja 2026. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Grad Metković provodi postupak jednostavne nabave: **Uređenje dječjeg igrališta dječjeg vrtića u Metkoviću**, evidencijski broj nabave JN-41-2026, sve temeljem Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti.

Sukladno članku 1. Pravilnika o provedbi postupka nabave jednostavne vrijednosti i članka 202. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj daje odgovor na zahtjeve gospodarskih subjekata i stavlja ih na raspolaganje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima putem službene web stranice Grada Metkovića. Objašnjenje se temelji na upitima zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Naručitelj je putem maila zaprimio sljedeći upit zainteresiranih gospodarskih subjekata:

PITANJE	ODGOVOR
Gospodarski subjekt zahtjeva dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi:	Grad Metković kao javni naručitelj temeljem Vašeg upita daje objašnjenje odnosno odgovor kako slijedi:
- Poštovani, - Vezano uz postupak nabave Uređenje dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Metković (JN-41-2026), molimo Vas - za pojašnjenje stavke lijevane gume. - U troškovničkoj stavci opisana je izvedba lijevane gume u jednom sloju, SBR. - Naime, uobičajen sistem izvedbe lijevane gume je izvedba u dva sloja, tzv. donji SBR amortizirajući sloj i gornji EPDM habajući sloj. - Na osnovu prethodnog upita zainteresiranog gospodarskog subjekta dali ste informaciju da se radi o žutoj boji.	- izvedba lijevane gume predviđena je u dva sloja - tzv. donji SBR amortizirajući sloj debljine 3,5 cm i gornji EPDM habajući sloj debljine 1 cm. - što se tiče upita za boju gume – amortizirajući sloj SBR gume je u crnoj boji, a boja EPDM habajućeg sloja treba biti žuta. - dakle radi se o sistemu SBR+EPDM te je konačna debljina podloge 4,5 cm.

- Po našem iskustvu i saznanjima, SBR guma kao što je navedena u troškovniku je isključivo u crnoj boji. - Konačna boja dobiva se odabirom boje EPDM habajućeg sloja. - Također, u troškovniku nije data tražena debljina sloja lijevane gume, što je osim boje EPDM-a ključna informacija pri određivanju jedinične cijene. - Dakle, da li se radi o sistemu SBR ili SBR+EPDM te koja je konačna debljina podloge? - Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.	
---	--

Naručitelj će izmijeniti datum roka za dostavu ponuda uslijed potrebe za analizom pitanja dostavljenih od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata. **Novi rok za dostavu ponuda je 21. srpnja 2026. godine do 10:00 sati.**

STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU